

№ п/п	место установки		напряжение, кВ	оборудование монтируемое взамен старого		Вновь монтируемое оборудование					
	РП, ТП	ячейка, группа		ПУ	ТТ	разветвитель интерфейса	Коробка испытательная	провод для RS485, м	провод до ПУ, м	Шкаф +Блок питания + автоматич выключатель	устройство сбора и передачи данных
1	РП-2	20	6	СЕ303 S31 503-JAYVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18	1	УСПД
2		9		СЕ303 S31 503-JAYVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
3		1		СЕ303 S31 503-JAYVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	20	18		
4		16		СЕ303 S31 503-JAYVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
5		10		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
6		3		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
7		2		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
8		4		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
9		7		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
10		8		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
11		17		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
12		18		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
13		19		СЕ303 S31 503-JAVZ	-	ПР-3	-	3	-		
14	РП-1	1	6	СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18	1	ADAM-4571
15		2		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
16		3		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
17		6		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
18		8		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
19		9		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	3	18		
20	ЗРУ	3	6	СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	10	18	1	УСПД
21		12		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	10	18		
22		17		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	10	18		
23		22		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	10	18		
24		24		СЕ303 S31 503-JAVZ	ТОЛ-10-IM	ПР-3	КИ-10	10	18		
25	ТП5	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18	1	УСПД
26		4		СЕ303 S31 546-JAVZ	-	ПР-3	-	1	-		
27		5		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
28		6		СЕ303 S31 546-JAVZ	-	ПР-3	-	1	-		
29		7		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
30		8		СЕ303 S31 546-JAVZ	-	ПР-3	-	20	-		
31	ТП6	2	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18	1	УСПД
32		4		СЕ303 S31 546-JAVZ	-	ПР-3	-	1	-		
33		8		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	20	18		
34	ТП8	2	0,4	СЕ303 S31 546-JAVZ	-	ПР-3	-	1	-	1	УСПД
35		4		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
36		7		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
37		9		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	20	18		

№ п/п	место установки		напряжение, кВ	оборудование монтируемое взамен старого		Вновь монтируемое оборудование					
	РП, ТП	ячейка, группа		ПУ	ТТ	разветвитель интерфейса	Коробка испытательная	провод для RS485, м	провод до ПУ, м	Шкаф +Блок питания + автоматич выключатель	устройство сбора и передачи данных
38	ТП9	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4571
39		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
40		4		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
41		5		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
42		8		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
43		9		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
44	ТП10	2	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
45		3		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
46		11		СЕ303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	1	18		
47	ТП15	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
48		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
49	ТП17	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
50		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
51	ТП18	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
52		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
53	ТП19	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
54		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
55	ТП20	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
56		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
57	ТП21	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
58		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
59	ТП22	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
60		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
61	ТП23	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
62		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
63	ТП24	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
64		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
65	ТП25	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18	1	ADAM-4542+
66		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	1	18		
67	ТП37	1	0,4	СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18	1	ADAM-4542+
68		2		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	3	18		
69		3		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
70		4		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	3	18		
71		5		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	3	18		
72		6		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	3	18		
73		7		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
74		8		СЕ303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	3	18		

№ п/п	место установки		напряжение, кВ	оборудование монтируемое взамен старого		Вновь монтируемое оборудование					
	РП, ТП	ячейка, группа		ПУ	ТТ	разветвитель интерфейса	Коробка испытательная	провод для RS485, м	провод до ПУ, м	Шкаф +Блок питания + автоматич выключатель	устройство сбора и передачи данных
75	ТП38	к1	0,4	CE303 S31 503-JAYVZ	ТОЛ-10-IM	-	КИ-10	3	18	1	УСПД
76		1		CE303 S31 543-JAVZ	-	ПР-6	КИ-10	3	18		
77		2		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
78		3		CE303 S31 543-JAVZ	-	ПР-6	КИ-10	3	18		
79		4		CE303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	3	18		
80		5		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	3	18		
81		6		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
82		7		CE303 S31 543-JAVZ	-	ПР-3	КИ-10	3	18		
83		8		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	3	18		
84		9		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-3	КИ-10	3	18		
85		10		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
86		11		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	3	18		
87		12		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	3	18		
88		13		CE303 S31 543-JAVZ	-	ПР-6	КИ-10	30	18		
89	ТП11 РУ1	1	0,4	CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	1	18	1	УСПД
90		2		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	30	18		
91	ТП11 РУ2	1		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	1	18	1	
92		2		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	1	18		
93		3		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	30	18		
94	ТП12 РУ1	1	0,4	CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	1	18	1	УСПД
95		2		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	1	18		
96	ТП12 РУ2	1		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	ПР-6	КИ-10	1	18	1	
97		2		CE303 S31 543-JAVZ	ТТ-0,66	-	КИ-10	1	18		