

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к Акту от 27.05.2021 г. технического освидетельствования
оборудования ПС 35кВ «ГПЗ-5»

20.08.2021 г.

г. Томск

Сибирское управление Ростехнадзора рассмотрело заявление ООО «ИнвестГрадСтрой» вх. № 344/7880 от 10.08.2021 г. о направлении документации и сообщает.

Согласно требованиям пункта 1.5.2. «Правил технической эксплуатации электрических станции и сетей Российской Федерации», утвержденных Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации от 20.06.2003 г. рег. №4799 – все технические системы, оборудование, здания и сооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию.

Комиссия ООО «ИнвестГрадСтрой» при проведении технического освидетельствования установила, что энергообъект ПС 35 кВ «ГПЗ-5» имеет существенный износ оборудования со значительным превышением нормативного срока эксплуатации, здание ЗРУ ПС 35 кВ «ГПЗ-5» требует приведения к нормативному уровню технического состояния.

В виду вышеизложенного, с учётом указанных норм, считаю возможным подписать Акт от 27.05.2021 г. технического освидетельствования оборудования по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д.63, стр. 45 и разрешить эксплуатацию указанного энергообъекта по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы на 3 (три) года, при условии реконструкции ПС 35 кВ «ГПЗ-5» в срок до 20.08.2024 г.

Главный государственный инспектор
Сибирского управления Ростехнадзора



И.В. Полунин